

Bauteil R
- Ergebnisliste der Probenahmen

Anzahl Probenahmestellen: 15

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis	
06.05.2008	Ebene R2 Längsbau				
06.05.2008	Flur vor Raum 155		Containment 7	kein Asbest in Spritzdämmung	
06.05.2008	Raum	149	Containment 8	Träger nicht erreichbar	
06.05.2008	Raum	149	Containment 9	blanker Stahl ohne Isolierung	3

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis	
23.04.2008	Ebene R3 Längsbau				
23.04.2008	Flur Durchgang S-R		Containment 1	kein Asbest in Spritzdämmung	
23.04.2008	Raum	145	Containment 2	blanker Stahl ohne Isolierung	
23.04.2008	Raum	148	Containment 3	blanker Stahl ohne Isolierung	
23.04.2008	Aufenthalt	155	Containment 4	blanker Stahl ohne Isolierung	4

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis	
07.05.2008	Ebene R4 Längsbau				
07.05.2008	Raum	155	Containment 8	blanker Stahl ohne Isolierung	
07.05.2008	Flur vor 145		Containment 9	kein Asbest in Spritzdämmung	
07.05.2008	Raum	145	Containment 10	blanker Stahl ohne Isolierung	2

Datum	Probeentnahmen	Containment	Ergebnis		
08.05.2008	Ebene R5 Längsbau				
08.05.2008	Raum	145	Containment 1	blanker Stahl ohne Isolierung	
08.05.2008	Raum	146	Containment 2	kein Asbest in Spritzdämmung, Promabestplatte vorhanden	
08.05.2008	Raum	148	Containment 3	blanker Stahl ohne Isolierung	3

Datum	Probeentnahmen	Containment	Ergebnis		
08.05.2008	Ebene R6 Längsbau				
08.05.2008	Raum	145	Containment 1	blanker Stahl ohne Isolierung	
08.05.2008	Flur 003 vor R146		Containment 2	kein Asbest in Spritzdämmung	
08.05.2008	Flur 002 Durchgang zu Turm S-R		Containment 3	kein Asbest in Spritzdämmung	3